

ご意見への回答

平成31年1月18日

図書館長

【件名】

天井からの音について

【ご意見】

平成31年1月10日 福島市 男性 20代

天井の方から常に「ジー」という音がするので対処して欲しい。ここ数年続いていると思う。

【回答】

御意見をいただき、ありがとうございます。

御指摘の音は、蛍光灯安定器の振動音と考えられます。消音のためには蛍光灯安定器を新しいものに取り替えなければならない、そのためには多額の経費が必要となります。

今後、図書館施設全体の施設管理の中で、予算の確保などを含め対応を検討してまいりますので、御理解くださるようお願いいたします。

(担当：企画管理部長 電話 024-535-3220)