

福島県立図書館公開図書室系統空調機 空気ばね防振装置修繕業務仕様書

1 業務概要

(1) 事業名称

福島県立図書館公開図書室系統空調機空気ばね防振装置修繕業務

(2) 場所

福島市森合字西養山 1 番地

福島県立図書館

2 作業内容

破損している福島県立図書館公開図書室系統空調機空気ばね防振装置の修繕業務を行う。

AC-4・5 空調機全熱交換器修繕（型式：MPH-47J D-5045）

○交換部品

- ・レベリング部（8 個他付属品共） 1 式
（ブラケット・ベース・ボルト・ナット）
- ・耐震ストッパー・下がり止め金具（30 本他付属品共） 1 式
- ・バルブ・接手・チューブ（8 個他付属品等） 1 式

○作業費

- ・作業費（技術料、加工費、調整費等含む）
- ・機材車
- ・資材費

○産廃処分費

○諸経費

※上記仕様と同等品又はそれ以上のものとする。

※すべての作動確認を必ず行うこと。

3 履行期限

令和 8 年 12 月 25 日（金）

4 その他

- (1) 全体の作業工程は、発注者と協議の上、決定すること。
- (2) 館内での作業のうち騒音が発生する作業について、開館日の場合は、公開図書室、

こどものへやの開館に支障のないよう配慮すること。また、作業の工程については、担当者と協議の上、施工すること。

- (3) 作業完了後、作業状況が分かる報告書（作業前後の写真を添付）を1部提出すること。
- (4) 館内作業期間中も職員が公開図書室、書庫に立ち入りが必要な場合があるため、その点を考慮すること。
- (5) 館内エレベーターやカウンター、ブックポスト等を使用した図書館業務に支障のないように配慮すること。
- (6) 図書館所有の高所作業車（1人用）の使用も可とする。